

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОЯРУЖСКИЙ РАЙОН»

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 25 » ноября 2019 г.

№ 124

**О внесении изменений в постановление
администрации Краснояружского района
от 28 ноября 2018 г. № 255**

В соответствии со ст. 30.1. Федерального закона Российской Федерации №178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», «ГОСТ 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», утверждённого постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 г. №158-ст, постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. №20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09», постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», в целях приведения нормативных актов района в соответствие действующему законодательству администрация Краснояружского района **постановляет:**

1. Внести в постановление администрации муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области от 28.11.2018 г. № 255 «О преобразовании муниципального унитарного предприятия «Краснояружские тепловые сети» в общество с ограниченной ответственностью «Краснояружские тепловые сети» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 7.1. следующего содержания:

«7.1. Установить следующие эксплуатационные обязательства для объектов источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем приватизируемого муниципального имущества:

условием эксплуатационных обязательств в отношении объектов источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем приватизируемого муниципального имущества является обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказывать услуги по

регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать возможность получения потребителями и абонентами соответствующих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или приостановление предоставления потребителям товаров, услуг предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Обеспечить обществу с ограниченной ответственностью «Краснояружские тепловые сети» в соответствии со ст. 30.1. Федерального закона Российской Федерации № 178-ФЗ от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества» государственную регистрацию ограничения (обременения) эксплуатационных обязательств в отношении приватизируемого имущества при государственной регистрации права собственности на приватизируемое имущество».

1.2. Дополнить распоряжение пунктом 7.2. следующего содержания:

«7.2. Установить максимальный период прекращения поставок потребителям и абонентам соответствующих товаров, оказания услуг, превышение которых является существенным нарушением эксплуатационного обязательства собственником и (или) законным владельцем объектов источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем приватизируемого муниципального имущества (Приложение № 8).».

1.3. Дополнить постановление Приложением № 8, изложив его в следующей редакции:

«Приложение № 8
к постановлению
администрации муниципального района
«Краснояружский район»
Белгородской области
от 28.11.2018 г. № 255

Сроки исполнения эксплуатационных обязательств в отношении источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем приватизируемого муниципального имущества

№ п/п	Вид приватизируемого муниципального имущества	Эксплуатационные обязательства в части максимального периода прекращения или приостановления предоставления потребителям товаров, услуг и допустимый объем не предоставления соответствующих товаров, услуг
1	Объекты источников	В соответствии с «ГОСТ 51617-2000. Государственный стандарт Российской Федерации.

<p>тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем</p>	<p>Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», утверждённым постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, продолжительность отключения наружных сетей отопления и горячего водоснабжения при аварийных ситуациях должна определяться допустимым снижением температуры воздуха в жилых помещениях и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - не более 16 часов - при температуре воздуха в жилых помещениях не ниже 12(0)С; - не более 8 часов - при температуре воздуха в жилых помещениях не ниже 10(0)С; - не более 4 часов - при температуре воздуха в жилых помещениях не ниже 8(0)С. <p>В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 г. №20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09» период ежегодных профилактических ремонтов отключение систем горячего водоснабжения не должно превышать 14 суток.</p> <p>Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальных услуг регламентируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» и составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: <ul style="list-style-type: none"> - 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа одновременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд; - допустимая продолжительность перерыва отопления: <ul style="list-style-type: none"> - не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; - не более 16 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °С до нормативной температуры, указанной в пункте 15 настоящего приложения; - не более 8 часов одновременно - при
---	---

		<p>температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °С до +12 °С; - не более 4 часов одновременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °С до +10 °С.</p>
--	--	--

2. Начальнику информационно-технического отдела администрации района (Люлюченко М.В.) разместить данное постановление на официальном сайте муниципального района «Краснояржский район» в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Краснояржского района Шашенко А.Н.

**Глава администрации
Краснояржского района**

В.Н. Бурба

